

Cod postal
localitateNr. inregistrare la
Consiliul LocalData
inregistrarii

2 1 0 2 1 8

- - - - -

z z l l a a

Certificat de performanță energetică

Performanta energetica a cladirii		Notare energetica: 87,8	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei energetice a Cladirilor elaborata in aplicarea Legii 372/2005		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
<p>Eficiență energetică ridicată</p> <p>Eficiență energetică scăzută</p>			
Consumul anual specific de energie [kWh/m ² an]		212,9	138,9
Indicele de emisii echivalent CO ₂ [kg _{CO2} /m ² an]		40	28
Consumul anual specific de energie [kWh/m ² an] pentru:		Clasa energetica	
		Cladirea certificata	Cladirea de referinta
Incalzire:	168,3	C	B
Apa calda de consum:	10,7	A	B
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanica:	-	-	-
Iluminat artificial:	33,9	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]:		0	

Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: Tg Jiu, str Progresului, nr 18, judetul Gorj

Categororia cladirii: Spitale, policlinici

Regim de inaltime: P + 1 Etaj

Anul construirii: 1975

Scopul elaborarii certificatului energetic: Reabilitare energetica

Aria utila (incalzita): 1373,00 m²Aria construita desfasurata: 1647,60 m²Volumul interior al cladirii: 4119,00 m³

Programul de calcul utilizat: Dosec-PEC, versiunea: v1.0.0.7

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea
(c, i, ci)

Numele si prenumele

Seria si Nr.
certificat de
atestareNr. si data inregistrarii
certificatului in
registru auditoruluiSemnatura
si stampila
auditorului

ci

Pruna Liliana Gabriela

UA01761

82 29.03.2015

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberarii acestuia.

[Firma Dosecimpex SRL - producatoarea aplicatiei informatice cu ajutorul careia s-a intocmit acest certificat energetic este exonerata de orice raspundere. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse este a auditorului energetic care a intocmit acest certificat energetic.]